

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

---

pro zadání veřejné zakázky na dodávky zadávané jako zakázka malého rozsahu, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

s názvem

# **Obnova soustavy veřejného osvětlení Jezeřany - Maršovice**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Chtěl bych se dotázat, z jakého důvodu je v technických podmínkách zadána maximální hmotnost svítidla 4,5kg. Nosnost sloupů železných anebo betonových je několikanásobně vyšší, proto není třeba uvádět maximální váhu 4,5kg. Korpus silničních LED svítidel je tvořen tlakově litým hliníkem, který slouží jako pasivní chladič a zároveň zvyšuje váhu celého svítidla..

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

U sloupů není k dispozici statický výpočet možného zatížení. Sloupy nesou další zařízení. Hmotnost svítidel zatížení navyšuje. Z uvedeného důvodu je stanovení hmotnosti vedeno snahou minimalizovat zatížení a je v souladu s možnostmi trhu.

---

V Brně, dne 26. 3. 2020

**Regionální poradenská agentura, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele