

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

---

pro zadání veřejné zakázky na dodávky zadávané jako zakázka malého rozsahu, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

s názvem

# **Obnova soustavy veřejného osvětlení Jezeřany - Maršovice**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Dle Vaší předchozí odpovědi bych Vás poprosil o statický výpočet možného zatížení sloupu. Přikládám technické listy současných svítidel a to Avantgarde 70 MH (8 ks) 6,6 kg Svítidlo Elektrosvit 44441970 – ramínko (55 ks) 7,5 kg.

Z přiložených souborů je zřejmé, že váha současných svítidel je od 6,6 kg - 7,5 kg. Na základě těchto skutečností není třeba omezovat výběrové řízení na váhu svítidla max. 4,5 kg.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Jak zadavatel uvedl v předchozím souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, u sloupů není k dispozici statický výpočet možného zatížení. Sloupy v současném stavu nesou další zařízení. Z důvodu, že zadavatel statickým posudkem nedisponuje a současně s ohledem na stáří nosných konstrukcí nelze jednoznačně odhadnout, zda výměnou svítidel za stejně těžká (jako jsou stávající) nedojde k nepřiměřenému opotřebení. Zadavatel si zejména z důvodu hospodárnosti a požadovanou délkou udržitelnosti projektu stojí za stávajícím nastavením podmínek.

---

V Brně, dne 2. 4. 2020

**Regionální poradenská agentura, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele